

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava  
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Řezanina a Bartoň s.r.o.  
návrhy, projekce, realizace staveb  
Jeníkovice 111  
Třebechovice pod Orebem

Vaše žádost ze dne, značka:  
17.01.2023

Naše značka:  
074220003

Vyřizuje:  
Ing. Stanislav Boháč

dne:  
25.01.2022

**Věc: Pavilon sportovní haly a učeben**

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Stříbro  
Stavebník: Střední odborná škola Stříbro  
Projektant: Řezanina a Bartoň s.r.o.

Datum: 12 / 2021

**Předmětem předložené dokumentace je PD pro pavilon sportovní haly a odborných učeben**

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst 1, písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností a současně dle § 2, odst 1, písm. a) - komunikace a veřejná prostranství

**K předložené dokumentaci sdělujeme:**

Zájem NIPI: přístavba část - nové učebny  
- tělocvična se zázemím  
- stavební úpravy na stávajícím objektu pro provozní propojení

Přístup do areálu - stávajícími sjezdy na místní komunikaci, "veškeré veřejné přístupové cesty řešeny jako bezbarierové"

Propojení se stávající částí - výtahem

Přístup do části pro autoškolu - samostatným vstupem

Dopravní řešení je součástí úpravy dvora a komunikace kolem zásobovací rampy včetně stání pro osoby ZTP - viz situace

Strohost všeobecné info ořešení bezbarierovosti v čl. B.2.4 Souhrnné technické zprávy je vyvážena přílohami "Bezbarierové řešení..." místností WCInv a výtahu s detailním popisem


**Připomínky:**

- v tělocvičně vyhradit (vyznačit) místo pro sledování děje osobou na invalidním vozíku
- v nových otvorech v obvodové stěně stávajícího objektu - pro nástup do výtahu - ovládací prvky výtahu (tlačítka) umístit na stěnu - ne na portálu nebo v "nice"!
- ve schodišti kontrastně odlišit stupnice prvního a posledního stupně každého ramene od okolních ploch

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu a užívání za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).



Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.



**NIPI** BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT -074-

**Ing. Stanislav Boháč, odborný konzultant**

Adr. střediska: Nám.Republiky 202/28, 301 00 Plzeň  
604 516 127, stabohac@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR