

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Obec Holoubkov		
IČO:	00258717		
Sídlo:	Holoubkov 48, 339 01 Holoubkov		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	25132/25/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/605 Holoubkov průtah, 2.část			
Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:	15 182 081,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:	6 880 569,00 Kč		
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:	8 301 512,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy silnice II/605 v obci Holoubkov v celkové délce 0,520 km. Stavba je společnou akcí SÚSPK a obce Holoubkov. Bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, provedena lokální oprava trhlin a spar, pokládka nové ložné a obrusné vrstvy.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P25V00000437		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotaz			
Zadavatel obdržel dne	30.09.2025	žádost, která byla vyhodnocena jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ. Žadatel o vysvětlení zadávací dokumentace ve své žádosti uvádí:	
1	Sjednotí zadavatel výkaz výměr s projektovou dokumentací objektu 401-Veřejné osvětlení? Výkaz výměr položky č. 11 a 12 - jiný typ stožáru než v projektové dokumentaci.		

K výše uvedenému dotazu sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	<p>Zadavatel nebude upravovat výkaz výměr, pouze doplňuje vysvětlení projektanta a technické parametry stožárů. Zhotovitel výkazu výměr si může vybírat z ceníku ÚRS pouze takové položky, které jsou v ní uvedeny. V ceníku materiálů ÚRS nejsou zdaleka uvedeny všechny typy stožárů od všech výrobců. Pokud neodpovídá přesně položka ceníku ÚRS, zhotovitel výkazu výměr použije takovou položku, která se co nejvíce podobá té, která je uvedena v projektové dokumentaci a za kód položky dopíše „-R“. Podrobnosti k výběru materiálu uvede pak v poznámce k položce. Nemůže však uvádět jména konkrétních výrobců.</p> <p>Pro zhotovitele stavby je podstatné dodržet tyto parametry stožáru:</p> <p>Položka 11 (stožár uliční):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výška stožáru s výložníkem (svíslá vzdálenost světelného středu svítidla nad vozovkou) 10,0m - Stožár ocelový trubkový třístupňový žárově zinkovaný bezpaticový - Ocelová dvířka s D šroubem - Na stožár je možné použít výložník rovný s délkou výložníku 2,5m <p>Položka 12 (stožár přechodový):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výška stožáru s výložníkem (svíslá vzdálenost světelného středu svítidla nad vozovkou) 6,0m - Stožár ocelový trubkový třístupňový žárově zinkovaný bezpaticový - Ocelová dvířka s D šroubem - Na stožár je možné použít výložník rovný s délkou výložníku 2,5m <p>Hloubky vetknutí stožáru a průměry trubek se liší u různých výrobců. Žádného z výrobců nelze doporučovat, ani upřednostňovat, stavba je hrazena z veřejných prostředků. Měl by se z důvodu estetických dodržet tvar výložníků i stožárů, které byly již v obci Holoubkov instalovány a provozovány.</p>

S ohledem na charakter výše uvedeného objasnění, nebude lhůta pro podání nabídek modifikována dle § 99 odst. 2 ZZVZ, jelikož se nejedná o změnu zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na okruh potencionálních účastníků.

Datum vyhotovení:

02.10.2025

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky