



Záměr: Z/2024/45546
Řízení: R/2024/32612
Č.j.: R/2024/32612/2

Dne: 18.10.2024

Úřad: Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje
Skrétova 1188/15
Jižní Předměstí
30100 Plzeň
samai8a

Adresát:

Vyřizuje: Ing. Mgr. Gabriela Beníšková,
DiS.

Tel:

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro
povolení záměru na akci „Výstavba depozitáře
Západočeského muzea v Plzni – UMPRUM“ na
parcelách č. 72/1, 72/1 a 71/1, v k. ú. Bolevec, investor
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková
organizace, Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň.**

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „KHS“) a současně jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke stavebnímu záměru shora uvedené stavby, doručenou dne 7.10.2024, podanou Pavlem Sutnarem, zplnomocněným zástupcem stavebníka.



Po zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zejména zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“), vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko:

s předloženou projektovou dokumentací pro povolení záměru na akci „Výstavba depozitáře Západočeského muzea v Plzni – UMPRUM“ na parcelách č. 72/1, 72/1 a 71/1, v k. ú. Bolevec, investor Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopecského sady 357/2, 301 00 Plzeň,

se souhlasí.

Odůvodnění:

Předložená projektová dokumentace, zpracovaná Pavlem Sutnarem, autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby, Habrmannova 1534/30, 326 00 Plzeň (ČKAIT 0201199), v září 2024, řeší novostavbu objektu depozitáře v rámci stávajícího uzavřeného areálu Západočeského muzea v Plzni, na adrese Bolevecká náves 11/17. Umístění depozitáře je na pozemku p. č.72/1 v k.ú. Bolevec. Novostavba depozitáře bude dvoupodlažní, nepodsklepená, se sedlovou střechou.

Výstavba objektu je řešena jako zděná (cihelne bloky) s monolitickými základovými pásy, s ŽB předpjatými stropními panely nad 1. NP, dřevěným krovem ze sbíjených příhradových vazníků ukládaných na podélných stěnách a pálenou skládanou střešní reznou krytinou (Tondach Tradition 11). Všechny prostory jsou větrány přirozeně – přímo otevíratelnými okny. Osvětlení je přirozené, doplněné elektrickým osvětlením. Je řešeno podlouhlými okny v podélných fasádách přes obě podlaží. V jižním štítu jsou navržena tři okna zajišťující denní osvětlení a větrání na schodišti a v úklidovém prostoru pod schodištěm, severní štít je navržen bez oken.

Okna v 1. NP budou ovládána z podlahy lankovým systémem nebo sníženým kováním. Elektrické osvětlení v objektu je navrženo firemním programem dle



ČSN EN 12464-1 a bude provedeno svítidly se zdroji LED. Vytápění a chlazení 1. NP a 2. NP je navrženo pomocí klimatizačních vnitřních jednotek s venkovní kondenzační jednotkou. Venkovní jednotka bude umístěna u fasády navrženého záměru, vedle hlavního vstupu do objektu, směrem do areálu Západočeského muzea v Plzni. V přímém směru od venkovní jednotky se nenachází žádný chráněný venkovní prostor stavby ani chráněný venkovní prostor, a proto se předpokládá dodržení stanovených hygienických limitů hluku v dotčené oblasti. Zdrojem TUV bude elektrický bojler umístěný v úklidové komoře. Objekt je navržen jako sklad předmětů Západočeského muzea v Plzni, není navrženo stálé pracovní místo a nejedná se tedy o trvalé pracoviště.

Předložená projektová dokumentace je v souladu s požadavky předpisů platných v oblasti ochrany veřejného zdraví, a proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k předloženému záměru.

Poučení:

Toto je závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů a tento lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
Ing. Lucie Fichtner