

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 8

NÁZEV ZAKÁZKY

TĚLOCVIČNA (VČ. ODBORNÝCH UČEBEN A PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍ)




SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/71/CN/25	ČÍSLO JEDNACÍ:	4413/25/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P25V00000359
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_12072.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/6f81477b-62d6-42dc-8bb2-53ad2ffa0f64				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/683207-2025				
ZADAVATEL:	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508				
SÍDLO:	Benešova 508, Stříbro, 349 01			IČO:	68783728
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. David Junek - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. David Junek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	---				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 31. 10. 2025 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V rámci obdržených podkladů je v Dokumentu: D.1.1.3.02.02 Výpis dveří a HW, strana 48 Tabulka dveří – garážová vrata uveden rozměr vrat č. 174 (viz níže) 3500/2500 mm, přičemž je požadavek na průchozí výšku 3170 mm. Žádáme Zadavatele o kontrolu a případné stanovení rozměru vrat, který má být součástí nabídky uchazeče.

VÝPIS DD Tabulka dveří - garážová vrata			
Kód pro popis prvku	DD06.00	DD06.00	DD06.00
Značení prvku	00	00	00
Identifikace dveří	172	173	174
Pohled ze strany otevření			
Množství	1	1	1
Rozměr otvoru (včetně tlošťky podlahy) [mm]	5 500/2 400	5 500/2 400	3 500/2 500
Průchozí rozměr [mm]	5 300/2 150	5 300/2 150	3 300/3 170
Pravost/levost	L	L	L

Odpověď zadavatele:

Jedná se o obdobný dotaz, který již byl řešen ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7“

Opravujeme parametr a kóty v půdoryse 1NP. Vrata 174 a 175 jsou osazeny do otvorů 3500/3270 (vrata 3300/3170) a vrata 172, 173 jsou osazeny do otvorů 5500/2250 (vrata 5300/2150). Upouštíme od požadavku na ručního vytažení pokud je v kolizi s certifikací RC2.

Dotaz č. 2:

Dokument: D.1.1.3.02.02 Výpis dveří a HW, strana 48, garážová vrata

Identifikace dveří: 174

Zadavatel uvádí požadavek na větrací mřížku, žádáme Zadavatele o upřesnění, v jakém sekci vrat má být umístěna větrací mřížka (horní, popř. dolní sekce)?

Odpověď zadavatele:

Bude podrobněji řešeno v rámci výrobní dokumentace. Předpokládá se vhodnější umístění v dolní sekci vrat z důvodu provětrání garážového prostoru (sání u podlahy, odvod zajišťuje VZT v pod stropem garáží).

Dotaz č. 3:

Žádáme Zadavatele o doplnění uzamykacího plánu pro správné stanovení rozsahu a ceny systému generálních klíčů.

Odpověď zadavatele:

Text ke generálnímu klíči je obsažen v části D.1.1 ASŘ, D.1.1.3 Dokumentace podrobností, D.1.1.3.02 Kniha výpisů, D.1.1.3.02.02 Výpisy dveří a HW. (V rámci výrobní dokumentace zhotovitel společně s investorem/ budoucím uživatelem či provozovatelem určí jednotlivé skupiny dveří v rámci jejich zařazení do systému generálních klíčů). Předpokládají se tři stupně přístupové úrovně. První stupeň (nejvyšší) = všechny dveře, druhý stupeň = určené kabinety a učebny, třetí stupeň (nejnižší) = omezený přístup do tělocvičny pro možnost pronájmu veřejnosti.

Dotaz č. 4:

V rámci Zadávací dokumentace je stanovena zkušenost realizačního týmu – zkušenost osob/y s řízením a organizací stavebních prací ve funkci hlavního stavbyvedoucího, kde musí splňovat tyto parametry a požadavky zadavatele:

Referenční zkušenosti budou doloženy samostatným čestným prohlášením osoby o výkonu funkce hlavního stavbyvedoucího v rámci hodnocených zkušeností realizačního týmu a potvrzeny objednatelem zakázky.

Uchazeč doloží referenční zkušenosti samostatně čestným prohlášením osoby o výkonu funkce hlavního stavbyvedoucího. Lze považovat za „potvrzení objednatele zakázky“ doložení Osvědčení objednatele o provedení referenční zkušenosti vystaveno samotnému uchazeči, popř. kopií předávacího protokolu, záznamem ze stavebního deníku apod.?

Odpověď zadavatele:

V Zadávací dokumentaci, v Příloze č. 1 – Krycí list nabídky, jsou u kritéria „B“ (Zkušenost realizačního týmu) popsány parametry a požadavky, kterými je nutné doložit splnění tohoto kritéria. Mimo jiné je v požadavcích uvedeno: „Referenční zkušenosti budou doloženy samostatným čestným prohlášením osoby o výkonu funkce hlavního stavbyvedoucího v rámci hodnocených zkušeností realizačního týmu a potvrzeny objednatelem zakázky.“

Pokud tedy bude předloženo, jak dodavatel ve svém dotazu uvádí, „Osvědčení objednatele o provedení referenční zkušenosti vystaveno samotnému uchazeči“, tedy bude zřejmé, že se jedná o stejnou osobu, která bude na pozici stavbyvedoucího uvedena v nabídce dodavatele, pak takové osvědčení splňuje požadavky zadavatele. Tedy buď bude přímo uvedeno, že se jedná o referenci pro stavbyvedoucího pana „XYZ“, nebo bude reference, že stavební práce provedla společnost „ABC“, kde na pozici hlavního stavbyvedoucího byl pan „XYZ“, Kopie předávacího protokolu, nebo záznam ze stavebního deníku, však není reference a takový doklad nesplňuje požadavky zadavatele.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

v zastoupení Zadavatele