



Přívod Kotelna	- AYKY 4 x 16 mm2	- WQ 101
Panc. trubka	HDPE prům. 63 mm	l=47,5 m
Uzemnění	- FeZn prům. 10 mm	

Přívod SP 200	- AYKY 4 x 35 mm2	- WQ 100
Panc. trubka	HDPE prům. 63 mm	l=35,5 m
Venkovní Osv.	- AYKY 4 x 16 mm2	- WQ 102
Panc. trubka	HDPE prům. 63 mm	l=32,5 m
Uzemnění	- FeZn prům. 10 mm	

Nový  
Podružný rozvaděč RP-ZOO

Nová  
Pojistková skříň SP 100  
+ Pojistka 1x SPH 00 - 10,0A

Nová  
Pojistková skříň SP 100  
+ Pojistka 3x SPH 00 - 40,0A

ČKAIT ev.č. 0200797 - Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,  
specializace elektrotechnická zařízení.

Měřítko: 1 : 250	Stavebník: Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků č.p. 141; 339 01 Klatovy IV	Ing. Petr Kocman Červené Dvorce č.p. 36 342 01 SUŠICE tel. 723 616 512
Pozn.:	Kreslil: P. Kocman	Schválil: <i>[Signature]</i>
	Elektroinstalace 1 - přízemí	
	Datum: 12/2024	
ELEKTRO	Název: KLATOVY - Přístavba chovatelského objektu na p.p.č. 3225/1 k budově na st.p.č. 4611 v areálu SŠZP Klatovy	Číslo: D1.2.2E04-1