





29.01.2021	PRO KLIENTA	PH	JS
DATUM	POPIS REVIZE / ZMĚNY	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL

NAVRHL: ING. JIŘÍ SUROVEC		VYPRACOVAL: ING. PAVEL HOŠEK		KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ SUROVEC		 PROJEKCE STATIKA DOPRAVNÍ STAVBY <small>PSDS s.r.o., Trabantská 673/18, Praha 9 ☎ 776 304 488, URL: www.psds.cz</small>	
							
ODP. OSOBA: ING. JIŘÍ SUROVEC							
STAVEBNÍK: Statutární město Plzeň SÚS Plzeňského kraje, p.o. GasNet, s.r.o.						AUTORIZ. RAZÍTKO:	
STAVBA: II/231 Rekonstrukce ul. 28.října, II.část IO 402 Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k. ú. Bolevec							
K.Ú.: Bolevec		STUPEŇ: PDPS		FORMÁT: -			
KRAJ: Plzeňský		DATUM: 04/2025		MĚŘÍTKO: -		Č. PŘÍLOHY:	Č. VÝTISKU:
Technická zpráva						F.II.4.1	

2025

STAVBA	II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, II. část IO 402 Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k. ú. Bolevec
STUPEŇ	PDPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

duben 2025

ZODP. OSOBA	Ing. Jiří Surovec
-------------	-------------------

POČET STRAN	4
-------------	---



PSDS s.r.o.

IČ: 280 980 64 www.psds.cz
TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9

☎ GSM: +420 776 304 488 ✉ E-mail: psds@psds.cz

OBSAH

1.	Identifikační údaje.....	3
2.	Předmět stavby.....	3
3.	BOZP.....	4

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

STAVBA	II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, II. část IO 402 Přeložka kabelu VN na parc. č. 3158, k. ú. Bolevec
STAVEBNÍK	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČ: 72053119 Koterovská 462/162 326 00 Plzeň Statutární město Plzeň IČ: 000 75 370 Škroupova 5 306 32 Plzeň
ZHOTOVITEL	Ing. Pavel Hošek PSDS s.r.o. IČ: 280 980 64 Trabantská 673/18 190 15 Praha 9
ZODP. OSOBA	Ing. Jiří Surovec, Ph.D. Autorizace: autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb a pro dopravní stavby (AO 0010529)
MÍSTO STAVBY	k.ú. Bolevec, Plzeňský kraj parc. č. 2523/1, 2527, 2612/14, 2821/1, 2821/2, 2821/4, 2821/5, 2826/5, 2828/3, 2840/5, 2880, 2897, 2901/1, 2903/1, 2903/2, 2908/2, 2909/3, 2913/1, 2917, 2919/3, 2919/7, 2920/6, 2922/1, 2922/3, 2922/8, 3155/3, 3157/3, 3157/3, 3157/3, 3158/1, 3159, 3162/1, 3162/2, 3162/4, 3162/5, 3164, 3165, 3166/1, 3166/3, 3167, 3168, 3175, 3177, 3180, 3181, 3184, 3198/2, 3198/7, 3199, 3788/1, 3788/2, 3788/2, 3788/2, 3827/1, 3827/3
PŘEDMĚT DOKUMENTACE	nová trvalá stavba chráničky VN

2. PŘEDMĚT STAVBY

Předmětem stavebního objektu je ochrana stávajícího kabelu VN ve vlastnictví společnosti VALUE 4industry. Kabel 3x22-AXEKVCEY 120 se v současné chvíli nachází v zatravněném

prostoru, v rámci rekonstrukce ul. 28. října dochází ke změně trasy komunikace Zručská Cesta a část kabelu se bude nacházet pod vozovkou přeložené části této ulice. Proto je navržena ochrana kabelu dělenou chráničkou a obetonováním.

3. BOZP

Práce na elektroinstalaci může provádět pouze firma k tomu řádně oprávněná. Musí být dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, jejich výčet je uveden v souhrnné technické zprávě.