



1. OBNAŽENÁ VÝZTUŽ MUSÍ BÝT OPATŘENA OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI KORÓZI
2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TKP KAP. 18
3. VEŠKERÉ RUBOVÉ PLOCHY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY IZOLAČNÍM NÁTĚREM ALP+2xALN (BETONOVÉ PLOCHY, KTERÉ PŘÍCHÁZEJÍ DO STYKU SE ZEMINOU –OBETONOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH TRUB)
4. KRYTÍ VÝZTUŽE JE ALESPŮŇ 50 mm
5. SPÁROVACÍ HMOTA DLAŽEB MUSÍ SPLŇOVAT STUPEŇ ODOLNOSTI VLIVU PROSTŘEDÍ XF4

