



UPOZORNĚNÍ:
PŘED VYTYČENÍM STAVBY JE NEZBYTNÉ VYTYČIT VSECHNY
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V TRASE VEDENÍ VO
POZICE OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁŘŮ A PŘÍPADNÉ ÚPRAVY TRASY
A ÚPRAVY ULOŽENÍ KABELŮ (DO DALŠÍCH CHRÁNICEK A POD.)
S OHLEDEM NA SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY PODLE VÝSLEDKU VYTYČENÍ
Nové osvětlovací body se označí identifikačními štítky
dle standardu provozovatele
Elektronický předřadník svítidel ve výrobě nastavit na
snížení intenzity osvětlení od 23.00 do 5.00 na 50%

Všechny osvětlovací stožáry se připojí na uzemnění
Fežn 10 mm přiložené do výkopu ke kabelu.
Místo přechodu stožáru do země se ochrání
betonovým límečkem z betonu C12/15 (průměr 30cm,
výška nad terénem 20 cm, pod terénem 30 cm,
zkoseným pro stékání dešťové vody).
ULOŽENÍ KABELŮ V ZEMĚ:
DLE ŘEZU C-C (VJEZDY), A-A (ZLÁBY KŽ), KRÍZENÍ S PLYNOVODEM
ŘEZY C-C, A-A - HLoubka uložení chráničky min. 0,8 m
STOŽÁRY MUSÍ BÝT OPATŘENY TERMOPLASTICKOU ÚPRAVOU
OD PATY STOŽÁRU VO SPODNÍ OKRAJ DVÍŘEK VNĚ TUVNITR STOŽÁRU
KOLEM STOŽÁRŮ OSAZOVANÝCH DO PLOCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ASFALTEM
ZRIDIT OCHRANNÝ LÍMEČEK Z JEDNÉ RADY ZULOVÝCH KOSTEK NA OCHRANU
TERMOPLASTICKE ÚPRAVY PŘI ASFALTOVÁNÍ POVRCHU

- LEGENDA
- plánovaná úprava komunikace
 - stávající kabel VO CYKY 4x10 mm²
 - nový zemní kabel 4x10 mm² CYKY v PE75/63
 - stávající hranice ne-/zpevněných ploch
 - svítidlo VO, LED silniční stožár 8 m, výložník 1 m
 - LED svítidlo 35 W, barva světla 2700K
 - stožáry VO stávající
 - stožáry k demontáži - viz samostatný výkres
 - rozpojovací pojistková skříň v pilíři

Třída osvětlení dle ČSN 13201-1: M5, chodníky a parkovací stání P6, přechody TKP 15							
VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL	
ING. TOMÁŠ MACÁN		ING. HAVLÍK		ING. HAVLÍK		ING. HAVLÍK	
KRAJ		Plzeňský		KAT.ÚZEMÍ		Chudenice	
OBJEDNATEL		Městys Chudenice, Kvapilova 215, 339 01 Chudenice, IČ 00255599		FORMÁT		4xA4	
II/184 PRŮTAH CHUDENICE, REKONSTRUKCE veřejné osvětlení				DATUM		12/2025	
				STUPEŇ		DPS	
				ČÍS.ZAKÁZKY		2023009	
				MĚŘÍTKO		1:350	
OBSAH				ČÍS. PŘÍLOHY		ČÍS. KOPIE	
				D.1.4.			
SITUACE MONTÁŽE							