B–ŘEZ A–A'



B–ŘEZ B–B'



B–ŘEZ C–C'



B–ŘEZ D–D'



ŘEZ SPOJOVACÍ CHODBOU



POPIS ZÁMĚRU:

Na základě Zadávací dokumentace o zpracovatelského EP jsou dle dotačního titulu navrženy následujících opatření **Podporovaného projektu pro úsporná opatření budovy:**

- Komplexní, či návazně stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelné technických vlastností obálových konstrukcí budovy, včetně těsnícího. Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
- Vnější stínící prvky pro vybraná exponovaná místa (žaluzíové boxy zapuštěné do KZS).
- Rekonstrukce kotelny, vč. hydraulického vyregulování
- Instalace FV systému na střechu budovy A.
- Modernizace vnitřního osvětlení.
- Zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

V rámci úsporných opatření budovy jsou navržena další opatření, která jsou vyvolána nefunkčním či havarijním stavem:

- Přístupnost a bezbariérové užívání objektu v souladu s ČSN 73 4001 – přístupnost a bezbariérové užívání. Dokumentace byla konzultována na ÚV u Výdrhlo výboru pro zdravotně postižené občany v rámci Národního rozvojového programu, schváleno ve Výdrhlo výboru a schválena i dotace na MŠMT z programu **„Zpřístění Národního rozvojového programu mobility pro všechny"**
- Úprava nástavby strojovny výtahu a výměna výtahu v objektu A pro bezpečný a funkční výstup na střechu s FVE.
- Rekonstrukce vnitřních elektroinstalačních rozvodů, včetně nových elektronezávislých rozvodů a rozvaděc, svítidel umělého osvětlení, domovních zdrojů a ostatních zařízení v objektu Boky.
- Rekonstrukce ZTI:
  - Kanalizace svislých a ležatých částí pod stropem, včetně přípojek k zařizovacím předmětům
  - Rozvody SV, TV a přív. cirkulace
  - Výměna veškerých zařizovacích předmětů (WC, pisoáry, umyvadla, dřezy, sprchy, výlevky) dle hygienických předpisů a ohledem na dělení zaměstnanci/žáci, muži, resp. hoši/ ženy, resp. dívky.
- Nátěrou PBŘ objektu – stávající řešení objektu z let 1995–97, kdy probíhla rekolaudace na ZUŠ, již nejsní bezpečně řešení budovy.

POZNÁMKA:

ZATEPLENÍ STĚN MUSÍ BÝT PROVEDENO S MINIMEM TEPELNÝCH MOSTŮ TAK, ABY BYLO DOSAŽENO POŽADOVANÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA. PŘI PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY DODAVATELE DANÉHO SYSTÉMU A NORMY EAD DA0083–01–0404 A EAD 330196–01–0604. VŠECHNY STAVEBNÍ OTVORY BUDOU OPATŘENY ZATEPLENÍM OSTĚNÍ V TL. 40 mm. KOLEM OKEN JE NUTNÉ OSADIT PAROTĚSNÉ PÁSKY KVŮLI KONDENZACI VODNÍ PÁRY V KONSTRUKCI A NÁSLEDNÉMU VZNIKU PLÍSNÍ. MEZI OBJEKTY BUDE DODRŽENA PŘI ZATEPLOVÁNÍ DILATACE. MATERIÁLY ZATEPLENÍ BUDE RESPEKTOVAT PBŘ.

VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ NA STAVĚ OVĚŘOVÁNY DLE SKUTEČNOSTI. PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO ÚPRAVY PROJEKTU V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MU NEBYLY ZNÁMY V OKAMŽIKU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODCHYLEK SKUTEČNÉ NAMĚŘENÝCH ROZMĚRŮ OD VÝKRESOVÝCH KÓT JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. PRO VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ CELKY A VÝROBKY, U KTERÝCH TO PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ, JE NUTNO ZPRACOVAT PODROBNOU VÝROBNÍ Č DILENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU ZPRACUJE DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ Č DODAVATEL KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NA ZÁKLADĚ TÉTO DOKUMENTACE, SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OVĚŘENÝCH NA STAVBĚ, SVÝCH VÝROBNÍCH PROGRAMŮ A MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ, PLATNÝCH NOREM, PŘÍSLUŠNÝCH VYJÁDŘENÍ A STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, EVENT. DOPLŇUJÍCÍCH POŽADAVKŮ INVESTORA. VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKČNÍ CELKY BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM. DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. ZJIŠTĚNÉ ROZDÍLY MEZI SKUTEČNÉ ZJIŠTĚNÝM STAVEM A TOUTO DOKUMENTACÍ BUDOU NEPRODLENĚ OZNÁMENY PROJEKTANTOVI – VŠECHNY ZMĚNY Č NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY PŘÍMO S PROJEKTANTEM.

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM. VEŠKERÉ PRÁCE MOHOU PROVÁDĚT POUZE PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI A FIRMY S POTŘEBNOU ZPŮSOBILOSTÍ K DANÝM PRACÍM. POUŽITÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE JE NUTNO POUŽÍVAT V SOULADU S DOPORUČENÍM A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

ZMĚNY VNĚJŠÍHO VZHLEDU OBJEKTŮ JSOU PATRNÉ Z PŘÍLOH VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE. NÁVRH JE KONZULTOVÁN S MHP A RESPEKTUJE STANOVISKO MERO/1359/OŠK/25/ON ZE DNE 20.1.2026. OPRAVAMI VŠAK NEDOJDE KE ZMĚNĚ PŮDORYSNÉHO ANI VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ OBJEKTŮ. POUZE V RÁMCI BB ÚPRAV A POŽADAVKŮ PRO PŘÍSTUP A INSTALACI FVE DOJDE K ÚPRAVĚ STÁVAJÍCÍ NÁSTAVBY. VÝTAHOVÉ STROJOVNY – STÁVAJÍCÍ SKOLENÍ BUDE PRODLOUŽENO NAD STŘECHU, VČ. MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVÉ TECHNOLOGIE VÝTAHU, A TEDY I ROZŠÍŘENÍ ZASTÁVKY NAD STŘECHU. A DÁLE JE NAVRŽENA VEDLE HLAVNÍHO VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ SVISLÁ ZDVIHAČ PLOŠINA.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ – FASÁDY BUDOU PROVEDENY V KOMBINACI ODSTÍNŮ ŠEDÁ PÍSKOVÁ S JEMNÝM NÁDECHEM OKROVÉ (TEPLÝ ODSTÍN) – STŘEDNÍ ZRNITOST, např. HBW 70/TSR66 – 0929, OZDOBNÉ PILÍŘE BUDOU SHODNÉ VYSTUPOVAT Z FASÁDY A STEJNĚ JAKO MEZIOKENNÍ PILÍŘE BUDOU MÍT JEMNOU ZRNITOST OMÍTKY A BUDOU V BARVĚ TMAVŠÍHO ODSTÍNU, NEŽ VŮŠE UVEDENÁ, např HBW 59/TSR55 – 0927.

VODOROVNÝ PRUH VE A, NP, KDE BUDE DEMONTOVÁN KABŘINEC, BUDE PROVEDEN S JEMNOU ZRNITOSTÍ OMÍTKY V BARVĚ TMAVŠÍHO ODSTÍNU, např HBW 59/TSR55 – 0927.

OKNA A DVEŘE JSOU NAVRŽENY S PLASTOVÝM, PŘÍP. HLINÍKOVÝM RÁMEM SE SVĚTLE ŠEDOU BARVOU (RAL 9006). ZASKLENÍ BUDE TROJSKLEN, S CELKOVÝM SOUČINITELEM PROSTUPU TEPLA PRO OKNA Uw= 0,90 W/(M²K) A PRO DVEŘE A VRATA S DVOJSKLEM A Uw= 1,20 W/(M²K). OPLECHOVÁNÍ, PARAPETY A VENKOVNÍ ŽALUZIE PŘEDPOKLÁDAJÍ ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÁ (RAL9006). MŘÍŽKY NA FASÁDĚ BUDOU ODPOVÍDAT BAREVNÉMU ŘEŠENÍ FASÁDY. DEFINITIVNÍ ODSTÍNY BUDOU PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY INVESTOREM, POTAŽMO NPÚ A MĚSTSKÝM ARCHITEKTEM PODLE PROVEDENÝCH VZORKŮ.

PŘEDPOKLÁDÁ SE INSTALACE FV SYSTÉMU NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI OBJEKTU BUDOVY A. NÁVRH POČÍTÁ S INSTALACÍ MAXIMÁLNĚ 18 KS MODULŮ O JMENOVITÉM VÝKONU 500 WP A S CELKOVÝM INSTALOVANÝM VÝKONEM 9,0 kWP. SOUČÁSTÍ INSTALACE BUDE ZAJIŠTĚNÍ MĚŘENÍ VYROBENÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE A ELEKTRICKÉ ENERGIE SPOTŘEBOVANÉ V OBJEKTU. CELKOVÁ VYUŽITELNÁ KAPACITA BATEROVÉHO ÚLOŽIŠTĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ 11,6 kWh. PŘEBYTKY EL. ENERGIE SE NEPŘEDPOKLÁDAJÍ.

V PROSTORÁCH ZUŠ JE S OHLEDEM NA PROVOZ A S POŽADAVKEM NA NÍZKOU A SNADNO REGULOVATELNOU HLUČNOST VYBRANÝ SYSTÉM DECENTRALIZOVANÝCH JEDNOTEK, KTERÉ JSOU NAVRŽENY PRO VYBRANÉ ÚČELOVÉ S VĚTŠÍM POČTEM ŽÁKŮ A STUDENTŮ. JDE O NUCENÉ ROVNOTLAKÉ VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZISKEM TEPLA, FILTRACÍ A DOHŘÍVEM PŘÍVODNÍHO VZDUCHU. KONKRÉTNÍ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST JEDNOTKY MŮŽE BÝT JEŠTĚ UPRAVENO V DALŠÍM STUPNI PD. NÁVRH VŠAK MUSÍ ZOHLEDNIT POŽADAVKY EP A HYGIENICKÉ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠEK A NOREM PLATNÝCH PRO DANÝ PROSTOR. DOZVUK VE TŘÍDÁCH SVÝM NÁVRHEM MUSÍ PLNIT POŽADAVKY NORMY ČSN 370527. DÁLE SE PŘEDPOKLÁDÁ DOPLNĚNÍ NUCENÉHO VĚTRÁNÍ K OKENNÍM OTVORŮM, A TO PRO NOVÁ HYGIENICKÁ ZÁZEMÍ A CHÚC A ČSOHODNĚTNÝCH PROSTOR V BUDOVĚ A1.

V RÁMCI ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU VŠAK BYL POŘÍZEN TACHYMETRICKÝ PLÁN V B/2020 ŠKOLY A BLÍZKÉHO OKOLÍ. V DOBĚ REALIZACE PD VZNIKLY 2 GEOMETRICKÉ PLÁNY – PRO ROZDĚLENÍ POZEMKU (643/–342/2023), KDE DOŠLO K ÚPRAVĚ PLOCH NA PARCELÁCH 64/1 A ST. 167/1 A NOVÉ VZNIKLY PARCELY 64/6, 64/7, 64/8, 4232 A 4233, A PRO ZMĚNU HRANIC POZEMKŮ (6511–448/2024), KDE DOŠLO K ROZŠÍŘENÍ PARCELY 64/6 NA ÚKOR 64/7 – VIZ DOKLADOVÁ ČÁST PD.

V DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI JE NUTNÁ KOORDINACE S MĚSTSKÝM ARCHITEKTEM V RÁMCI NÁVRHU PARKOVÝCH ÚPRAV, VČETNĚ NÁHRADNÍ VÝSADBY, U MĚSTSKÉHO POZEMKU 64/1 A 64/7, VČETNĚ JEJICH ODSOUHLASENÍ. PARKOVÉ ÚPRAVY JSOU SOUČÁSTÍ FINÁLNÍCH ÚPRAV DOTČENÝCH POZEMKŮ. ANCLOVÝ DVOREK PŘED SÁLEM BUDOVY B BUDE OPRAVEN, VČETNĚ NÁHRADY POŠKOZENÝCH OBKLADŮ A VOZUÁLNÉ BUDE ODPOVÍDAT PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ, S TÍM ROZDÍLEM, ŽE NYNÍJŠÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE ZRUŠENO A ZŮSTANE POUZE ROŠT. KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JE NUTNO OPĚT ODSOUHLASIT S MĚSTSKÝM ARCHITEKTEM.

SKLADBA KONSTRUKCÍ STĚN A NAVRHOVANÉ ÚPRAVY:

B/S1 OBVODOVÁ STĚNA ZDIVO	PROBARVENÁ SILIKONSILIK. OMÍTKA	3 mm
	PENETRAČNÍ NÁTĚR	
	VYZTUŽNÁ VRSTVA - lepicí a stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina	7 mm
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN s podélnou orientací vláken (λ_{deklar} = 0,036 W/mK)	180 mm
	LEPICÍ HMOTA	5 - 20 mm
	PENETRACE PODKLADU	
	BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA/KABŘINCOVÝ OBKLAD	- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV
	STĚNOVÝ PANEL/VYZDÍVKA z CDm tl. 240 mm/365 mm	
	VNITŘNÍ OMÍTKA/OBKLAD	
B/S2 VNITŘNÍ STĚNY	VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm
	VNITŘNÍ OMÍTKA	100 - 300 mm
		10 mm
B/S3+ AKUSTICKÁ PŘÍČKOVÁ	2x SDK AKUSTICKÁ DESKA 12,5 mm	25 mm
	RASTR tl. 100 mm + MINERÁLNÍ VATA tl. 80 mm	100 mm
	PŮVODNÍ ZDĚNÁ PŘÍČKA	**125 mm**
B/S ŠACHTA ZTI	JEDNOSTRANNÝ RASTR 2x CW75 (á 625 mm) + MINERÁLNÍ VATA tl. 60 mm	75 mm
	2x SDK akustická deska 12,5 mm	25 mm

SKLADBA NAVRŽENÝCH PODHLEDŮ:

B/C1+ AKUSTICKÝ PODHLEDŮ	2x SDK AKUSTICKÁ DESKA 12,5 mm	25 mm
	RASTR UW + CW100 + MINERÁLNÍ VATA tl. 80	300 mm
	PŮVODNÍ STROP (bet.panel + mazanina + pdl krytina)	
B/C2– SDK PODHLEDŮ	2x SDK DESKA 12,5 mm	25 mm
	RASTR UW + CW100	300 mm
	PŮVODNÍ STROP (bet.panel + mazanina + pdl krytina)	
B/C3+ HKB PODHLEDŮ	2x PBŘ DESKA 12,5 mm	25 mm
	RASTR UW + CW100	300 mm
	PŮVODNÍ STROP (bet.panel + mazanina + pdl krytina)	
B/C4+ SDK KAZETY. PODHLEDŮ	SDK KAZETOVÁ DESKA 8 mm	8 mm
	Nosné T profily se závěsy	320 mm
	PŮVODNÍ STROP (bet.panel + mazanina + pdl krytina)	

SKLADBA KONSTRUKCÍ PODLAHY A NAVRHOVANÉ ÚPRAVY:

B/C4 + dP4 PODLAHA STVOŘENÍ CHODBY	PROBARVENÁ SILIKONSILIK. OMÍTKA	3 mm
	PENETRAČNÍ NÁTĚR	
	VYZTUŽNÁ VRSTVA - lepicí a stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina	7 mm
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN s podélnou orientací vláken (λ_{deklar} = 0,036 W/mK)	200+40 mm
	Izolace bude zapuštěná do konstrukce (200 mm) a zarovnaná tl. 40 mm	
	LEPICÍ HMOTA	5 - 20 mm
	PENETRACE PODKLADU	
	BETONOVÁ OMÍTKA	- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV
	KERAMICKÁ DLAŽBA	
	SKLADBA NOVÉ PODLAHY (nP4):	
	DŘEVĚNÝ ROŠT Z TRÁMKŮ A FOŠEN PRO VYROVNÁNÍ DLE VÝŠKY PODÍA	
	OSB DESKY	22 mm
	DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA	40 mm
	2x SADROVLÁKNITÁ DESKA	2x 15 mm
	LEPIDLO	
	VINYL	7 mm

SKLADBA STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ A NAVRHOVANÉ ÚPRAVY:

B/SCH1 STŘECHA NAD SÁLEM (U_{stav} = 0,15 W/m²K)	SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože	min. 4 mm
	SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože	min. 3 mm
	Tepelná izolace z EPS 150S (λ_{deklar} = 0,035 W/mK)	240 mm
	Parozábrana z asf.pásu natavená na nosnou krí	
	- Původní asfaltové pásy	- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH VRCHNÍCH VRSTEV K ZOLEČENÍ KCE
	- Původní cementovky potěr s pletivem 30 mm	
	- Původní keramzit 50 mm	
	- Původní plotěná rohož 60 mm	
	Původní betonová mazanina (20 mm nad vlnou)	70 mm
	Původní ocelový VSZ plech	50 mm
	Původní ocelový vazník	
	Původní dř. obklad (NUTNO ZACHOVAT - pam. ochráněné)	
B/SCH2 STŘECHA NAD VSTUPNÍ HALOU A ŠATNAMI (U_{stav} = 0,14 W/m²K)	SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože	min. 4 mm
	SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože	min. 3 mm
	Tepelná izolace z EPS 150S (λ_{deklar} = 0,035 W/mK)	240 mm
	Původní asfaltové pásy	30 mm
	Původní cementovky potěr s pletivem	90-330 mm
	Původní spádový keramzitbeton	60 mm
	Původní plotěná rohož	250 mm
	Původní stropní panel	
	Původní vnitřní omítka	
B/SCH3 STŘECHA NAD ROTUNDOU (U_{stav} = 0,20 W/m²K)	SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože	min. 4 mm
	SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože	min. 3 mm
	Tepelná izolace z EPS 150S (λ_{deklar} = 0,035 W/mK)	140 mm
	Původní asfaltové pásy	30-200 mm
	Původní spádový keramzitbeton	60 mm
	Původní plotěná rohož	250 mm
	Původní stropní panel	
	Původní vnitřní omítka	
B/SCH4 ŠIKMÁ STŘECHA NAD SÁLEM (U_{stav} = 0,17 W/m²K)	Plechová falcová krytina	
	Separační rohož	
	OSB desky	18 mm
	Laťě 40/60 mm	40 mm
	Kontralaťě 40/60 mm - provětrávaná mezera	40 mm
	Difúzně propustná fólie, pro doplňkovou hydroizolační vrstvu pro sklon 10°	0,6 mm
	Fólie s jemným z hliníkové separující fólie (λ_{deklar}=0,022 W/mK)	180 mm
	Samolepící pás SBS modif. asfaltu, s vložkou hliníkové fólie, s kašírovanou polyesterovou rohoží (paroténicí a vzduchotěsnící)	2,2 mm
	OSB desky	18 mm
	- Původní plechová krytina	- ODSTRANĚNÍ
	Ocelová konstrukce z profilů IPE120 a UPE120	120 mm
	+ s využitím s ocelové konstrukcí tl. 120 mm	- ODSTRANĚNÍ
	Dř.prkna tl. 20 mm + dř.trámky 70/70 mm á 600 mm	70 mm
	Heraklit	50 mm

Poznámka: V části střechy přístupné z Promítací místnosti (B-3.02) bude odstraněn stávající heraklit a konstrukce bude doplněna o nový SDK podhled.

B/SCH5 STŘECHA NAD SESOVACÍ CHODBOU (U_{stav} = 0,15 W/m²K)	SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože	min. 4 mm
	SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože	min. 3 mm
	Tepelná izolace z EPS 150S (λ_{deklar} = 0,035 W/mK)	240 mm
	Izolace bude u okna sousední budovy zvětšenou spádovými klínky.	
	Parozábrana z asf.pásu natavená na plechovou kci	
	Původní plechová krytina	6 mm
	Původní spádový keramzitbeton	90-180 mm
	Původní PZD desky	250 mm
	Původní vnitřní omítka	
B/SCH6 STŘECHA NAD VSTUPEM	SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože	min. 4 mm
	SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože	min. 3 mm
	Tepelná izolace z EPS 150S (λ_{deklar} = 0,035 W/mK)	40 mm
	Parozábrana z asf.pásu natavená na plechovou kci	
	Původní plechová krytina	6 mm
	Původní spádový keramzitbeton	90-180 mm
	Původní PZD desky	250 mm
	Původní vnitřní omítka	
B/SCH7 ŠIKMÁ STŘECHA NAD SÁLEM (U_{stav} = 0,17 W/m²K)	SBS modifikovaný asf.pás s hrubozrnným břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože	min. 4 mm
	SBS modifikovaný samolepící asf.pás s jemnozrnným posypem, s výztužnou vložkou ze skleněné rohože	min. 3 mm
	PIR desky potažené na obou stranách kompozitní hliníkovou folií (λ_{deklar}=0,022 W/mK)	180 mm
	Samolepící pás SBS modif. asfaltu, s vložkou hliníkové fólie, s kašírovanou polyesterovou rohoží (paroténicí a vzduchotěsnící)	2,2 mm
	OSB desky	18 mm
	- Původní plechová krytina	- ODSTRANĚNÍ
	Ocelová konstrukce z profilů IPE120 a UPE120	120 mm
	+ s využitím s ocelové konstrukcí tl. 120 mm	- ODSTRANĚNÍ
	Dř.prkna tl. 20 mm+dř.trámky 70/70 mm á 600 mm	70 mm
	Heraklit	50 mm

Poznámka: V části střechy přístupné z Promítací místnosti (B-3.02) bude odstraněn stávající heraklit a konstrukce bude doplněna o nový SDK podhled.

BUDOVA"B" ŘEZ A-A'

OZNAČENÍ	SKLADBA PODLAHY
B/P1	PVC 0,3 CM
	PETEX 0,3 CM
	CEMENT. POTĚR 2,0 CM
	BET. MAZ. B 135 5,7 CM
	LEPENKA A 400 N 0,2 CM
	FIBREX 1,5 CM
	STROPNÍ PANEL 25 CM
B/P2	KOBEREC
	PETEX
	CEMENT. POTĚR
	BET. MAZ. B 135
	LEPENKA A 400 N
	FIBREX
	PENETR. NÁTĚR, 2xA 500 N ,
	3x ASFALT. NÁTĚR
B/P3	CEMENT. POTĚR 3 CM
	PENETR. NÁTĚR, 2xA 500 N ,
	+ PLETIVO x ø3,5 MM
	PENETR. NÁTĚR, 2xA 500 N ,
	3x ASFALT. NÁTĚR
B/P4	KER. DLAŽBA "BŘASY" 3,4 CM
	MALTOVÉ LOŽE 2,0 CM
	CEMENT. POTĚR 2,9 CM
	LEPENKA A 400 H 0,2 CM
	FIBREX 1,5 CM
	STROPNÍ PANEL

BUDOVA"B" ŘEZ B-B'

OZNAČENÍ	SKLADBA PODLAHY
B/P5	KER. DLAŽBA 0,8 CM
	MALTOVÉ LOŽE 2,0 CM
	BET. MAZ. B 135 5,3 CM
	2x ... 2 x ASFALT. NÁTĚR
	BET. MAZ. B 170 S ARM SÍTÍ 20 CM
	ŠKVÁRA 30 CM
	NÁSYP HUTNĚN 2 KG/CM² 50 CM
B/P6	BET. STUPNĚ 5 KER. OBKLADEM
	VEN. DL. 0,8 CM
	MALT. LOŽE 2,0 CM
	BET. MAZ. B 135 5,5 CM
	LEPENKA A 400 H 0,2 CM
	FIBREX 1,5 CM
	PENETR. NÁTĚR + 2x A 500 H
	3x ASFALT. NÁTĚR
	BET. MAZ. B 170 S ARM SÍTÍ 20 CM
	ŠKVÁRA 30 CM
	NÁSYP HUTNĚN 2 KG/CM2 50 CM
B/P7	CEMENT. POTĚR 3 CM
	BET. MAZ. B 135 7 CM
	PEN. N. + 2 x IPA
	BET. MAZ. B 170 S ARM SÍTÍ 20 CM
	ŠKVÁRA 30 CM

SKLADBA NOVÉ PODLAHY

OZNAČENÍ	SKLADBA NOVÉ PODLAHY
nP1	KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
	LEPIDLO 15 mm
	HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
	BETONOVÁ MAZANINA - vyrovnávací
	BETONOVÁ MAZANINA - částečné
	LEPENKA A 400 H 0,8 CM
	FIBREX 1,5 CM
	STROP. PANEL 25 CM / BETONOVÁ DESKA 20 CM NA ŠKVÁŘE 30
nP2	VINYL 7 mm
	LEPIDLO
	Stěrkování a penetrování podkladu
	CEMENTOVÝ POTĚR - ZBROUŠENÍ
	BETONOVÁ MAZANINA 58 MM
	LEPENKA A 400 H 0,8 CM
	FIBREX 1,5 CM
	STROP. PANEL 25 CM / BETONOVÁ DESKA 20 CM NA ŠKVÁŘE 30
nP3	KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
	LEPIDLO 15 mm
	HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR
	BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
	POLYSTYREN EPS 200S 300+150 mm
	LEPÍCÍ HMOTA 10 mm
	PENETRACE PODKLADU
	PŮVODNÍ BETONOVÁ PODLAHA
nP4	VINYL 7 mm
	LEPIDLO
	2x SADROVLÁKNITÉ DESKY 2x15 mm
	DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 40 mm
	OSB DESKY 22 mm
	DŘEVĚNÝ ROŠT Z TRÁMKŮ A FOŠEN PRO VYROVNÁNÍ DLE VÝŠKY PODÍA
	PŮVODNÍ PODLAHA S KER. DL.

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ VYZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (POLYSTYREN EPS)
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (MINERÁLNÍ VATA)
- NOVÉ VYZDÍVKY Z VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL (VÝTAH)
- NOVÉ (ŽELEZO)BETONOVÉ KONSTRUKCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (PIR)
- AKUSTICKÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK (SDK+MV–S_{6+})

Pi Pe — PARAPETY INTERIÉR – DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY/ PARAPETY EXTERIÉR – SILNOSTĚNNÉ TAŽENÝ AL PLECH S KOVOVÝMI BOČNICEMI

Oi Di Vi — NOVÉ VÝPLNĚ: okno plastové max. U=0,9 W/m²K (trojsklo) dveře plastové max. U=1,2 W/m²K, AL portály max U=1,2 W/m²K (trojsklo) AL rolovací vrata/otevírací vrata max U=1,2 W/m²K

Ž — VENKOVNÍ ŽALUZIE SE ZAPUŠTĚNÝMI BOXY V KZS + RP U VÝPLNÍ OTVORŮ

SPi — SANITÁRNÍ PŘÍČKY V HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ – výška 2 m, dveře kabinky 600 mm, s oboustranně laminovanou dřevotřískovou deskou tl. 25 mm, příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm. Kovový nosný systém je tvořen silonostěnnými elaxovanými hliníkovými profily se samonosnými nožky.

MPi — VENKOVNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE NEBO MŘÍŽKA – výměna stávajících větracích mřížek + nové mřížky či protidešťové žaluzie VIZ VZT.

CH+ — ÚPRAVA STROPU – TYP PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE

nPi — ÚPRAVA PODLAHY S DANOU PODLAHOVOU KRYTINOU

AKCE/PROJECT

ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKY