

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI
5.01	Učebna
5.02	Učebna a kabinet
5.03	Učebna
5.04	Učebna
5.05	Učebna
5.06	Učebna
5.07	Učebna
5.08	Chodba
5.09	Sklad výtvarného oboru
5.10	WC hoši
5.11	Úklidová komora
5.12	WC dívky
5.13	WC zam. ŽENY
5.14	Zázemí - KK
5.15	-
5.16	Chodba a osobní výtah
5.17	Chodba
5.18	Učebna
5.19	Učebna
5.20	Galerie
5.21	Schodiště

## LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

### A-R5.1

- A-EB5.1, A-EB5.2, A-EB5.3, A-EB5.4, A-EB5.5

### A-EP5

- A-VZT5.1, A-VZT5.2, A-VZT5.3

### A-MW5.1, A-MW5.2

### A-MW5.3

### A-MW5.4

### A-MW5.5

### A-MW5.6

### A-MW5.7

### A-MW5.8

### A-MW5.9

### A-MW5.10

### A-MW5.11

### A-MW5.12

### A-MW5.13

### A-MW5.14

### A-MW5.15

Rozvodnice pro elektroinstalaci v místnostech ZUŠ v 5. NP budovy A

Elektrický přímotopný ohřevac vody 230V – dodávka ZTI

Vývod z nejbližšího světelného obvodu pro připojení splachovače pisoárů

Parapeční vzduchotechnická jednotka 400, 230V/440W – dodávka VZT

Ventilátor 230V pro odvětrání sociálních zařízení s časovým doběhem – dodávka VZT

Ventilátor 230V/813W pro odvětrání chráněné únikové cesty – dodávka VZT

Tlačítkový ovladač 230V, řazení 1/0, pro spínání ventilátorů A-MW5.1, A-MW5.2

Vývod 230 V pro elektrický pohon dveří

Tlačítkový ovladač 230V, řazení 1/0, pro spínání ventilátorů odvětrání chráněné únikové cesty v budově A



Čidlo kouře – dodávka projektu dle části D.1.2.7 dokumentace stavby



Domovní zapuštěná zásuvka dvojnásobná, 250V/16A, s natočenou dutinkou

Volný vývod 230V pro motorové pohony okenních žaluzií

Volný smýčkováný vývod ovládacího kabelu 230V pro vysílač a přijímač bezdrátového signálu pro ovládání vzduchotechnické jednotky B-VZT1.2

Hlavní trasy ostatních elektroinstalčních rozvodů  
Hlavní trasy bezhrogenových silových kabelů kategorie B2ca,s1,d1 s funkční odolností při požáru



AKCE/PROJECT			
ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY			
		 <b>GREENTHERM CAD s.r.o.</b> K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.:+420 377 416 625 www.greenthermcad.com	
MÍSTO STAVBY/LOCATION		INVESTOR/DEVELOPER	
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany		Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01	
REVIZE/REVISION		H/P/CHIEF DESIGN ENGINEER	
ING. VÁCLAV KEBRLE		PODPIS/SIGNATURE	
ČÍSLO		PROJEKTANT/DESIGNED BY	
PŘEDMĚT REVIZE		ING. VÁCLAV KEBRLE	
SCOPE OF REVISION		KONTROLOVAL/CHECKED BY	
		ING. VÁCLAV KEBRLE	
		PODPIS/SIGNATURE	
STUPĚŇ PD/DESIGN STAGE		OBSAH/TITLE	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		5.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY	
ČÁST/PART		DATUM/DATE	
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY (TPS)		8/2025	
DÍLČÍ ČÁST/PARTIAL SECTION		MĚŘÍTKO/SCALE	
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD		1:100	
OBJEKT/OBJECT		ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.	
BUDOVA "A"		24 2604	
		POR. ČÍSLO/SERIAL No.	
		D.1.2.6.2.14	
		PÁŘE/COPY	