



ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	Sál s pódium
2.02	Vstupní vestibul B
2.03	Občerstvení
2.04	-
2.05	Schodiště, vstup do
2.06	WC ženy - předsíň
2.07	WC ženy
2.08	WC muži - předsíň
2.09	WC muži
2.09a	Úklidová komora
2.10	WC BB s přebalovacím
2.11	Vstupní vestibul A-B
2.12	Zázemí sálu

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- B-R2.1** Rozvodnice pro elektroinstalaci v části místností ve 2. NP budovy B
B-R2.2 Stávající ovládací rozvodnice pro elektroinstalaci v části místností ve 2. NP budovy B
B-R2.2 Stávající ovládací rozvodnice pro elektroinstalaci v části místností ve 2. NP budovy B
- Domovní spínač zapuštěný, řazení 1, 230V/10A,
Domovní spínač zapuštěný, řazení 1So, 230V/10A
Domovní spínač zapuštěný, řazení 5, 230V/10A
Domovní spínač zapuštěný, řazení 6, 230V/10A
Domovní tlačítkový ovladač zapuštěný 230V, řazení 1/0So, 230V/10A
Domovní tlačítkový ovladač zapuštěný 230V, řazení 1/0So, 230V/10A, pro spínání osvětlení CHÚC
- Hlavní trasy elektroinstalčních rozvodů pro ostatní elektroinstalční rozvody
Hlavní trasy bezhalogenových silových kabelů kategorie B2ca,s1,d1 s funkční odolností při požáru
- NOVÁ SVÍTIDLA**
A Přisazené LED svítidlo MODUS G1RMKN4V1/700ND, 33W,4000K, IP40
C Přisazené kruhové LED svítidlo MODUS BRB4K0375V2/ND, 27W, 4000K, IP44
D Přisazené kruhové LED svítidlo MODUS BRB4K0375V3/ND, 34W, 4000K, IP44
G Přisazené LED svítidlo s mikrovlnným senzorem MODUS KX5000M4KO/ND, 36W, 4000K, IP54
1N1, N1 Nouzové přisazené svítidlo LOVATO s vlastním zdrojem, LV3N/O/2W/B/1/SE/X/WH, 2W, 6000K, IP20
N2 Nouzové přisazené svítidlo LOVATO s vlastním zdrojem, AXNU/6W/B/1/SA/AT/WH, 6W, 6000K, IP65
- STÁVAJÍCÍ PONECHANÁ SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ**
S1 Stropní zavěšené vícerarmenné lustry s LED žárovkami
S2 Reflektory s výbojkami pro doplňkové osvětlení sálu
S3 Reflektory pro scénické osvětlení
S4 Venkovní nástěnné reflektory
BS4 Pohybový a světelný senzor pro spínání reflektorů S4

AKCE/PROJECT			
ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY			
		ZPRACOVATEL/DESIGNER GREENTHERM CAD s.r.o. K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.:+420 377 416 625 www.greenthermcard.com	
MÍSTO STAVBY/LOCATION Jiráskova 181, 337 01 Rokycany		INVESTOR/DEVELOPER Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01	
REVIZE/REVISION		HIP/CHIEF DESIGN ENGINEER	
ČÍSLO NUMBER		PODPIS/SIGNATURE	
PŘEDMĚT REVIZE SCOPE OF REVISION		ING. VÁCLAV KEBRLE	
DATUM DATE		PROJEKTANT/DESIGNED BY	
		ING. VÁCLAV KEBRLE	
		KONTROLOVAL/CHECKED BY	
		ING. VÁCLAV KEBRLE	
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE		OBSAH/TITLE	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		2.NP - ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ	
ČÁST/PART		PARE/COPY	
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)			
DÍLČÍ ČÁST/PARTIAL SECTION		DATUM/DATE	
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD		8/2025	
OBJEKT/OBJECT		MĚŘITKO/SCALE	
BUDOVA "B"		1:100	
		FORMÁT/PAPER FORMAT	
		610/420	
		ČÍSLO AKCE/PROJECT No.	
		24 2604	
		ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.	
		D.1.2.6.2.26	
		POŘ. ČÍSLO/SERIAL No.	