




AKCE/PROJECT			
ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY			
		ZPRACOVATEL/DESIGNER  GREENTHERM CAD s.r.o. K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 377 416 625 www.greenthermcad.com	
MÍSTO STAVBY/LOCATION		INVESTOR/DEVELOPER	
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany		Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01	
REVIZE/REVISION		HIP/CHIEF DESIGN ENGINEER	
ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	PODPIS/SIGNATURE
NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE	
			ING. VÁCLAV KEBRLE
		PROJEKTANT/DESIGNED BY	
		PODPIS/SIGNATURE	
		ING. VÁCLAV KEBRLE	
		KONTROLOVAL/CHECKED BY	
		PODPIS/SIGNATURE	
		ING. VÁCLAV KEBRLE	
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE		OBSAH/TITLE	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ROZVODNICE A-R1.1	
ČÁST/PART		PARÉ/COPY	
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)			
DÍLČÍ ČÁST/PARTIAL SECTION		DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD		12/2025	-
OBJEKT/OBJECT		FORMÁT/PAPER FORMAT	
BUDOVA "A"		ČÍSLO AKCE/PROJECT No.	POŘ. ČÍSLO/SERIAL No.
		24 2604	D.1.2.6.2. 30

Číslo místnosti nebo název místnosti	1.02b	1.1.1	1.1.2	1.1.1, 1.1.2	1N1
Číslo obvodu nebo označení spotřebiče	A-RH				
	1.17, 1.18, 2.20 až 2.23 3.17, 3.21, 3.22 4.16, 4.20, 4.21 5.16, 5.20, 5.21	1.17, 1.18, 2.20 až 2.23 3.17, 3.21, 3.22 4.16, 4.20, 4.21 5.16, 5.20, 5.21, 6.1	1.18, 1.19, 2.20, 2.22 3.17, 4.16, 5.16, 6.1	1.17, 1.18, 2.20 až 2.23 3.17, 3.21, 3.22 4.16, 4.20, 4.21 5.16, 5.20, 5.21, 6.1	



ROZVODNICE A-R1.1

OCELOPLECHOVÁ NEBO PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ MODULOVÁ ROZVODNICE S DVĚŘKY
MINIMÁLNÍ POČET MODULŮ VČETNĚ PROSTOROVÉ REZERY: 36 MODULŮ
KRYTÍ IP30, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20
PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
VŠECHNY NARŽENÉ PŘÍSTROJE S MINIMÁLNÍ ZKRATOVOU ODOUDNOSTÍ 6 kA

Napěťové soustava: 3NPE AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí podle
ČSN 33 2000-4-41:
– základní: automatickým odpojením od zdroje
– doplňkové: proudovými chrániči

STAVBA:	ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANÝ	Příloha :	1	1
Název :	ELEKTRONINSTALACE – SILNOPROUD	D.1.2.6.2.30	1	1
	ROZVODNICE A-R1.1			