







AKCE/PROJECT							ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY						
				ZPRACOVATEL/DESIGNER  <b>GREENTHERM CAD s.r.o.</b> K PAPIRNĚ 172/26, 312 00 PLZEŇ tel.: +420 377 416 625 www.greenthermcad.com				AUTORIZACE/AUTHORIZATION					
MÍSTO STAVBY/LOCATION				INVESTOR/DEVELOPER									
Jiráskova 181, 337 01 Rokycany				Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01									
REVIZE/REVISION				HIP/CHIEF DESIGN ENGINEER				PODPIS/SIGNATURE					
ČÍSLO	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ING. VÁCLAV KEBRLE										
NUMBER	SCOPE OF REVISION	DATE	PROJEKTANT/DESIGNED BY				PODPIS/SIGNATURE						
			ING. VÁCLAV KEBRLE										
			KONTROLOVAL/CHECKED BY				PODPIS/SIGNATURE						
			ING. VÁCLAV KEBRLE										
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE				OBSAH/TITLE				PÁŘE/COPY					
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				ROZVODNICE A-R5.1									
ČÁST/PART													
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)													
DÍLČÍ ČÁST/PARTIAL SECTION				DATUM/DATE		MĚŘÍTKO/SCALE		FORMÁT/PAPER FORMAT					
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD				12/2025		-		A4					
OBJEKT/OBJECT				ČÍSLO AKCE/PROJECT No.		ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.		POŘ. ČÍSLO/SERIAL No.					
BUDOVA "A"						24 2604		D.1.2.6.2. 35					

Číslo místnosti nebo název místnosti	1.02b	5.03	5.06	5.07	5.13	5.19	5.04	5.06	5.09	5.10	5.12	5.02 5.01	5.18 5.07	5.02 5.03 5.06	5.01 5.18
Příkon (kW)		1,5	1,5	1,5	2,0	1,5	0,44	0,44	0,44						
Číslo obvodu nebo označení spotřebiče	A--RH	A--EB5.1	A--EB5.2	A--EB5.3	A--EB5.4	A--EB5.5	A--VZT5.1	A--VZT5.2	A--VZT5.3	A--MV5.1	A--MV5.2	025.3 025.1	025.4 025.2	A--BA5.1 A--BA5.2 A--BA5.3	A--BA5.4 A--BA5.5




## ROZVODNICE A-R5.1

OCELOPLECHOVÁ NEBO PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ MODULOVÁ ROZVODNICE S DVĚMA MINIMÁLNÍ POČET MODULŮ VČETNĚ PROSTOROVÉ REZERVY: 72 MODULŮ KRYTÍ IP30, PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP20  
PŘÍVOD A VÝVOD HOREM  
VŠECHNY NARŽENÉ PŘÍSTROJE S MINIMÁLNÍ ZKRAPOVOU ODOLNOSTÍ 6 kA

STAVBA:	ENERGETICKE ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY	Príloha :	Listo :	List :
Název :	ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD			
	ROZVODNICE A-R5.1	D.1.2.6.2.35	3	1



Číslo místnosti: nebo název místnosti	5.02 5.03 5.04	5.05 5.06 5.07	5.17 5.18 5.19	5.01 oř. 5.14	5.08	5.08	5.16	5.16
Príkaz (kW)								
Číslo obvodu nebo označení spotřebiče	5.1.12	5.1.13	5.1.14	5.1.15	5.1.15	A-ED5.1	A-ED5.2	



STAVBA:	ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY		Príloha :	Listo :	List :
Název :	ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUD		D.1.2.6.2.35	3	3
ROZVODNICE A-R5.1					