



## LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

(M) A-WV01.1, A-WV01.2 Ventilátor 230V/570W pro odvětrání chráněné únikové cesty – dodávka VZT  
— — — — — Trasa bezhalogenových silových kabelů kategorie B2ca,s1,d1 s funkční odolností při požáru  
— — — — — Trasa ostatních silových kabelů



# ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOVY ZUŠ ROKYCANY

MÍSTO STAVBY/LOCATION		Jiráskova 181, 337 01 Rokycany		INVESTOR/DEVELOPER		Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181, 337 01	
REVIZE/REVISION		HP /CHIEF DESIGN ENGINEER		PODPIS/SIGNATURE			
ČÍSLO NUMBER	PŘEDMĚT REVIZE SCOPE OF REVISION	DATUM DATE	ING. VÁCLAV KEBRLE	PROJEKTANT /DESIGNED BY	PODPIS/SIGNATURE		
			ING. VÁCLAV KEBRLE	KONTROLOVAL/CHECKED BY	PODPIS/SIGNATURE		
			ING. VÁCLAV KEBRLE	OBŠAH/TITLE	PÁRE /COPY		
STUPEŇ PD/DESIGN STAGE				TECHNICKÉ PODLAŽÍ - SILNOPROUDÉ ROZVODY			
DOKUMENT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY							
ČÁST /PART							
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)							
DÍLČÍ ČÁST/PARTIAL SECTION							
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD							
OBJEKT/OBJECT	ČÍSLO AKCE/PROJECT No.	8/2025	MĚŘÍTKO/SCALE	1:100	FORMÁT/PAPER FORMAT	610/297	
BUDOVA "A"			ARCH. ČÍSLO/DRAWING No.	24 2804	POŘ. ČÍSLO/SERIAL No.	D12.6.2.9	